

Nieuwegein



Ruimtelijk Domein

Contactpersoon Valentijn Yousif

Telefoon (030) 607 18 71

E-mail v.yousif@nieuwegein.nl

Aldi Culemborg B.V.
T.a.v. de heer T. Bakx
Postbus 528
4100 AM CULEMBORG

Datum 9 augustus 2022

Uw kenmerk 7043165 (OLO)

Kenmerk

Zaaknummer 1033596

Berichtnummer

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

Tijdelijke omgevingsvergunning

Beste heer Bakx,

U heeft op 21 juni 2022 een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning bij ons ingediend voor het realiseren van een tijdelijke winkelruimte op het perceel Middelhoeve 1 te Nieuwegein. Deze brief is ons positieve besluit op uw aanvraag.

Wij adviseren u om dit besluit aandachtig door te nemen. U kunt o.a. lezen wat ons besluit precies inhoudt en welke voorschriften van toepassing zijn. Die voorschriften kunnen betrekking hebben op gegevens die u nog moet indienen voordat u met de werkzaamheden mag beginnen. Wilt u bij het indienen van de gevraagde gegevens verwijzen naar ons kenmerk? Bij voorbaat dank hiervoor.

Op de laatste pagina van dit besluit leest u o.a. wanneer u mag starten met de uitvoering. Een vergunning is namelijk niet altijd direct na ontvangst uitvoerbaar.

We hebben onder het kopje **AANDACHTSPUNTEN** o.a. enkele verplichtingen opgenomen die u heeft voorafgaande en tijdens de uitvoering van uw project. Houdt u daar tijdig rekening mee?

Belanghebbenden kunnen bezwaar of beroep indienen. Wie dit doet, heeft tevens de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de laatste pagina van dit besluit.

Verderop in dit besluit leest u het totaalbedrag aan leges dat wij in rekening brengen voor dit besluit. Wilt u meer informatie over dit besluit? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon Valentijn Yousif via de gegevens in het briefhoofd.

Bladnummer 2/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

BESLUIT

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verlenen wij hierbij voor het aangevraagde project een omgevingsvergunning voor de activiteiten:

- bouwen (art. 2.1, lid 1, sub a, met toepassing van Bouwbesluit 2012: artikel 1.3 (gelijkwaardigheidsbepaling));
- reclame (art. 2.2, lid 1, sub h);
- planologisch afwijken, "kruimelgevallen" (art. 2.1, lid 1, sub c, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 in samenhang met Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 2.7 aangezien het project past binnen de categorie gevallen van het Bor, Bijlage II, artikel 4, elfde onderdeel).

Tijdelijk

Het betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor de bovenstaande activiteiten. De instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning wordt bepaald op vijf jaar, met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit, namelijk tot 15 augustus 2027.

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften algemeen

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften en beperkingen:

1. De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd conform dit besluit, inclusief de hierin opgenomen voorschriften en de bij dit besluit behorende, gewaarmerkte stukken.
2. Dit besluit en alle hierbij behorende stukken moeten tijdens de uitvoering van de aangevraagde activiteiten aanwezig zijn en op verzoek aan het gemeentelijke toezicht ter inzage worden gegeven.
3. De tijdelijke omgevingsvergunning heeft een instandhoudingstermijn van vijf jaar (tot 15 augustus 2027). Na beëindiging van de instandhoudingstermijn moet het bouwwerk worden verwijderd en dient het terrein te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat vóór uitvoering van de werkzaamheden. We wijzen u erop dat wij handhavend zullen optreden indien de gestelde termijn wordt overschreden.
4. Naar verwachting is voor het brandveilig gebruiken van dit bouwwerk een gebruiksmelding noodzakelijk. U kunt dit doen via www.omgevingsloket.nl.
5. De internetmodule van het Activiteitenbesluit (AIM, www.aimonline.nl) maakt inzichtelijk welke milieuregels op uw plannen van toepassing zijn.

Bladnummer 3/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

Specifieke voorschriften activiteiten bouwen en reclame

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften en beperkingen:

1. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de onderstaande aanvullende gegevens zijn goedgekeurd. De genoemde gegevens moeten uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter controle worden ingediend bij afdeling Ruimtelijk Domein, bij voorkeur via het Omgevingsloket Online (OLO).
2. Voor wat betreft de bouwplaats
 - a. Uitgewerkte gegevens (tekeningen, berekeningen) van de riolering;
 - b. Een bouwveiligheidsplan als bedoeld in afdeling 8.1 waaruit blijkt welke maatregelen u neemt ter voorkoming van een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder. Zie voor de minimale inhoud van het bouwveiligheidsplan artikel 8.7 van het Bouwbesluit. Wij adviseren u om de betreffende gegevens samen toe voegen met het eveneens verplichte BLVC plan (zie voorschrift 3).
3. Voor wat betreft de BLVC

Sinds 20 september 2021 is de BLVC-regeling Nieuwegein van kracht die inhoudt dat bouw- en/of sloopwerkzaamheden pas mogen aanvangen nadat de gemeente akkoord heeft gegeven op een door de aanvrager in te dienen BLVC plan. De afkorting staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Alleen als u kunt aantonen dat de bouw- of sloopwerkzaamheden geen overlast veroorzaken, is geen BLVC plan vereist. In de BLVC-regeling staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het BLVC plan. Deze regeling maakt het mogelijk om de werkzaamheden stil te leggen als niet volgens de BLVC-regeling wordt gehandeld. De BLVC-regeling kunt u hier raadplegen. Het indienen van BLVC gegevens is verplicht en het beoordelen kost tijd. U dient hierbij rekening te houden dat het ongeveer 3 weken kost om het plan te laten toetsen en retour te zenden. Wij adviseren u daarom om hier bijtijds aandacht aan te besteden en het BLVC uitvoeringsplan zo spoedig mogelijk alsnog in te dienen.
4. Voor wat betreft de constructie:
 - a. Uitgewerkte statische berekeningen met bijbehorende (detail)tekeningen;
 - b. Constructie bovenbouw zuil
5. Voor wat betreft de reclame

De reclame verlichting moet altijd voldoen aan de grenswaarden voor de lichtsterkte en verlichtingssterkte uit de "Richtlijn Lichthinder" van de NSVV.
6. Voor wat betreft de brandveiligheid:
 - a. De op tekening aangegeven vluchtdeuren moeten over de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp. De deuren moeten in de aangegeven richting draaien.
 - b. De verlichting van de op tekening met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de noodverlichtingsinstallatie zijn getest middels een lichtsterktemeting.

Bladnummer 4/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

- c. De op tekening aangegeven vluchtwegaanduiding geeft de minimaal vereiste vluchtwegaanduidingen weer op basis van de bouwkundige aspecten van het gebouw. Het gebruik van het gebouw en de daarbij behorende nadere inrichting kan leiden tot nader vereiste aan te brengen vluchtwegaanduidingen. Vluchtwegaanduidingen in de met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom.
 - d. De op tekening aangegeven brandslanghaspels mogen een maximale lengte hebben van 30 meter en moeten een inwendige diameter hebben van 19 mm en voldoen aan NEN-EN 671-1. De brandslanghaspels moeten op het drinkwaterleidingnet worden aangesloten en tegen vorst zijn beschermd.
 - e. Het bouwwerk voldoende te voorzien van draagbare blusmiddelen. Welke voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, of daar waar water niet het meest geschikte blusmiddel is. Dit om een beginnende brand snel te kunnen blussen. Deze blusmiddelen dienen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd te worden (conform de NEN 2559).
7. Aanvullende adviezen inzake brandveiligheid Zonnepanelen
Om de kans op brand en branduitbreiding door oververhitting bij (geïntegreerde) zonnepanelen te verkleinen, adviseren wij om:
- a. de panelen zo te plaatsen dat er een luchtstroom (ter koeling) onder de panelen door kan lopen;
 - b. de aansluiting van de panelen zo uit te voeren dat bij oververhitting de spanning van de panelen uitgeschakeld kan worden.
8. Aanleg installatie:
De totale zonnepanelen installatie (PV-installatie) moet conform de NEN 1010 worden aangelegd. Extra aandacht moet geschonken worden aan de bekabeling en de connectoren:
9. Zorg dat de bekabeling deugdelijk, dus vrij van mechanische belastingen, wordt gemonteerd.
- a. Zet alle bekabeling vast, zodat de wind er geen vat op heeft. Maak ook gebruik van een mantelbuis of kabelgoot.
 - b. Bij het onderling doorverbinden van panelen en het aansluiten op de bekabeling moet dezelfde type connectoren worden gebruikt.
Laat de PV-installatie installeren conform de richtlijn genaamd Scope 12 (<https://www.scios.nl/welcome/scope-12>).

Bladnummer 5/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

10. Aanduiding PV installatie in meterkast:

In geval van calamiteiten moet duidelijk zijn dat er een PV installatie aanwezig is. In de meterkast moet de schakelaar voor de PV installatie voor de herkenbaarheid worden voorzien van een sticker conform de NEN 1010 (zie onderstaand voorbeeld).



PROCEDURE OP HOOFDLIJNEN

Reguliere voorbereidingsprocedure

1. De aanvraag is door ons ontvangen op 21 juni 2022.
2. Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (§ 3.2 Wabo).
3. De ingediende aanvraag voldeed direct aan de indieningseisen zoals opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en de relevante gemeentelijke verordeningen. Wij hebben geen verzoek om aanvullende gegevens gedaan.
4. Wij hebben dit besluit genomen binnen de wettelijke afhandeltermijn.
5. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Bladnummer 6/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

OVERWEGINGEN

Overwegingen activiteit bouwen

1. Wij hebben de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de gronden uit artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2. De aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit 2012 met de volgende uitgangspunt: Nieuwbouw (Bijzondere bepaling: tijdelijk bouwwerk). Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning in combinatie met de ondergenoemde opgenomen gelijkwaardigheidsoplossing heeft u voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.
3. Gelijkwaardigheid brandcompartiment > 1000 m²
Uw aanvraag voldoet voor wat betreft beperking van snelle uitbreiding van brand niet aan de eis gesteld in artikel 2.81, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 omdat artikel 2.83, lid 1 van het Bouwbesluit voor een Winkelfunctie voorschrijft dat een brandcompartiment geen groter gebruiksoppervlakte heeft als de in de tabel 2.81 aangegeven grenswaarde.
In dit geval kan toepassing worden gegeven aan de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit 2012, omdat het brandcompartiment wordt uitgevoerd conform de NEN 6060 (rapport Compartimentering volgens NEN 6060, 259733 opgesteld door Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp, d.d. 28 maart 2022) die een mate van beperking van uitbreiding van brand biedt en als gelijkwaardig is beoordeeld aan het beoogde doel in het genoemde artikel. De onderbouwing en motivering in deze rapportages om de gelijkwaardigheid toe te staan wordt door de VRU gedeeld.
4. Het bouwplan voldoet aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor kleine bouwplannen (Deel I, hoofdstuk 5).
5. Het aangevraagde project voldoet niet aan de bij de bestemmingen behorende voorschriften. Een aanvraag voor een bouwactiviteit die strijdig is met het planologische kader, beschouwen wij als een verzoek om af te wijken van dat kader (artikel 2.10, lid 2, Wabo). De overwegingen m.b.t. de activiteit "planologisch afwijken" gaan hier nader op in.

Bladnummer 7/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

Overwegingen activiteit planologisch afwijken

1. Het bouwperceel is gelegen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Blokhoeve 2012 sinds 5 maart 2014 van kracht is.
2. Het aangevraagde project valt binnen de enkelbestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied' (artikel 11) en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' (artikel 18) en voldoet niet aan de hierbij behorende voorschriften. De strijdigheden zijn als volgt: bouwplan is in strijd met artikel 11.1 omdat op gronden bestemd voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' geen supermarkt mag worden gerealiseerd.
Het bouwplan heeft geen gevolgen voor de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. In het bestemmingsplan is geen afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
3. De omgevingsvergunning kan worden verleend op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2^o van de Wabo omdat het past binnen de categorieën activiteiten die genoemd zijn in het Besluit omgevingsrecht (bijlage II, artikel 4, onderdeel 11).
4. Het verlenen van de vergunning heeft geen onevenredig nadelige effecten op algemene belangen als het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de milieusituatie. Ook is geen sprake van onevenredig nadelige effecten op de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gebouwen en gronden.
5. Wij kunnen in alle redelijkheid doorslaggevende waarde hechten aan het belang van de aanvrager bij de realisatie van de aangevraagde activiteit.

AANDACHTSPUNTEN

Aandachtspunten algemeen

Wij wijzen u graag op het volgende:

1. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van dit besluit schade lijden. U bent aansprakelijk voor het vergoeden van schade die desondanks ontstaat.
2. Van voorgenomen wijzigingen in uw project moet u tijdig gegevens indienen bij afd. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein, bij voorkeur via het Omgevingsloket Online (OLO) of e-mailadres postdd@nieuwegein.nl. Vermeld hierbij a.u.b. ons kenmerk 1033596. Dit kan leiden tot een revisie van de vergunning maar het is ook goed mogelijk dat de wijzigingen op zichzelf vergunningplichtig zijn.

Bladnummer 8/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

3. Deze omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Wij kunnen echter besluiten deze vergunning in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier schriftelijk om verzoekt of als blijkt dat ons besluit op onjuiste of onvolledige gegevens is genomen. Wij horen de vergunninghouder altijd voordat we een intrekkingbesluit nemen.
4. Als u ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gaat maken van tijdelijke voorzieningen zoals een bouwkeet, container, hekwerk of steiger én als u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte, heeft u mogelijk een zogenaamde "objectvergunning" nodig. Meer hierover leest u op onze website: <https://www.nieuwegein.nl/inenomhethuis/container-plaatsen>.
5. Bij graafwerkzaamheden worden mogelijk zaken aangetroffen waarvan de vinder weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het gaat om archeologische sporen of vondsten. Volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10) is hij dan verplicht direct een melding te doen het Meldpunt Archeologie van de provincie Utrecht (030-2582134 of 06-18300526). Het nalaten van een melding is strafbaar (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17).
6. De Wet Natuurbescherming regelt o.a. de bescherming van alle broedende inheemse vogels. Het verstoren van broedende vogels en jongen of het vernielen van nesten en eieren is verboden. In de wet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen, maar tussen half augustus en half februari is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. Ook verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd. Wij adviseren u voorafgaande aan de werkzaamheden na te gaan of er beschermde dieren, planten of nesten/verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een deskundige kunt u onder andere terecht bij www.netwerkgroenebureaus.nl. De uitkomst kan zijn dat u ontheffing moet aanvragen waarbij maatregelen worden voorgeschreven.

Specifieke aandachtspunten activiteiten bouwen

Wij wijzen u graag nog specifiek op het volgende:

1. Hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 gaat over de uitvoering, voltooiing en gereedmelding van de bouwwerkzaamheden. Hierin staan o.a. plichten over veiligheid op de bouwlocatie en het voorkomen van hinder. Ook dient u bepaalde momenten vooraf bij ons te melden. **U bent o.a. verplicht om de start van de bouwwerkzaamheden minimaal twee dagen vooraf bij ons te melden (tel: 14 030, @: bouwtoezicht@nieuwegein.nl). Wij stellen het zeer op prijs als u de startdatum al eerder aan ons doorgeeft.**

Bladnummer 9/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

2. Het is verboden om een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te geven of te nemen als het bouwwerk na de bouw niet gereed is gemeld bij Bouwtoezicht.
3. Stoffen die als gevaarlijk zijn aangeduid in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL), zoals verfresten, verfverduunningsmiddelen, spuitbussen (met restant), kitresten, bekistingsolie en dergelijke, moeten gescheiden van het overige bouwafval worden bewaard en afgevoerd door een bevoegd bedrijf naar een erkende verwerker.
4. Voor de aansluiting op het openbare riool heeft u een aansluitvergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.nieuwegein.nl/riolering. Bij de vergunningaanvraag moet u onder andere uitgewerkte rioleringstekeningen indienen.
5. Als u meer dan 50 m³ grond en/of zand aanvoert op uw bouwlocatie, moet u vooraf een melding doen bij Meldpunt Bodemkwaliteit. Dat doet op een website: <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>.

BIJ DIT BESLUIT BEHORENDE STUKKEN

De volgende documenten zijn onlosmakelijk onderdeel van dit besluit:

- Bijlage 01, publiceerbare aanvraag, 21-06-2022
- Bijlage 02a, situatietekening, 21-06-2022
- Bijlage 02b, plattegrond, 18-07-2022
- Bijlage 02c, plattegrond met indeling, 21-06-2022
- Bijlage 02d, daktekening, 21-06-2022
- Bijlage 02e, doorsnede, 21-06-2022
- Bijlage 02f, geveltekeningen, 21-06-2022
- Bijlage 02g, reclame zuil, 21-06-2022
- Bijlage 02h, details, 21-06-2022
- Bijlage 03, bouwbesluit tekening, 21-06-2022
- Bijlage 04, Brandveiligheid NEN_6060, 21-06-2022
- Bijlage 05a, constructieberekening, 18-07-2022
- Bijlage 05b, constructieberekening Rapport_01, 21-06-2022
- Bijlage 05c, constructie tekeningen, 21-06-2022
- Bijlage 05d, constructietekening fundering, 21-06-2022
- Bijlage 05e, constructie details fundering, 21-06-2022
- Bijlage 05f, constructie fundering zuil, 18-07-2022
- Bijlage 05g, Sondeerrapport, 18-07-2022
- Bijlage 06a, installatie tekening, 21-06-2022
- Bijlage 06b, installatie tekening-koeling, 21-06-2022
- Bijlage 06c, WTW Technische Fiche HRflat 2000, 21-06-2022

Bladnummer 10/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

- Bijlage 06d, Co2_-_WTW_techneik, 21-06-2022
- Bijlage 06e, Aldi_Gascooler_-_Technisch_Fiche, 21-06-2022

LEGES

Voor dit besluit worden de volgende leges in rekening gebracht. U ontvangt een separate factuur voor het voldoen van de leges.


Bouwen	€ 20.664,80
Tijdelijke afwijking (indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast)	€ 975,90
Welstandstoets, enkel reclame	€ 56,90
Totaal	€ 21.697,60

Toelichting: Wij hebben de bouwkosten (excl. BTW) vastgesteld op: € 657.000,00

Tot slot

Ik ga ervan uit dat ik u helder heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Valentijn Yousif. Zijn gegevens staan in het briefhoofd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



9-8-2022

Jeroen van Nistelrooy
Senior adviseur Wabo, afdeling Ruimtelijk Domein

Bladnummer 11/11

Zaaknummer 1033596

Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning

RECHTSMIDDELEN

Uitvoerbaarheid van dit besluit

Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) vanaf het moment dat het aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Het besluit is echter nog niet onherroepelijk omdat er nog bezwaar kan worden aangetekend door belanghebbenden.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, ter attentie van de commissie bezwaarschriften, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het instellen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht). U vindt via [deze link](#) meer informatie over die kosten.